



uittreksel uit het register  
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad  
19 december 2016

**Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en  
infiltratievoorzieningen**

Aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter  
Koen LOETE - burgemeester;  
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER,  
schepenen;  
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;  
Janvier-BUYSSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN  
KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita  
GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT,  
gemeenteraadsleden;  
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van 15 december 2008 van het  
subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen;

Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad dd. 14/12/2015 van het gemeentelijk  
subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen voor een periode van 1  
januari 2016 tot 31 december 2016;

Gelet op het feit dat het subsidiereglement eindigt op 31/12/2016 en dat geopteerd wordt voor  
een verlenging van dit reglement in 2017;

Gelet op de bespreking van het schepencollege dd. 06/12/2016;

Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de tuin, schoonmaak en  
andere laagwaardige toepassingen (wasmachine) niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben;

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder  
drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen, dat hiermee het aanwenden  
van een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat  
verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden;

Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en zo bij hevige regenval  
de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en  
overstortingen verkleinen;

Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de openbare riolering en  
in de mate van het mogelijke worden hergebruikt, opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen  
op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties;

Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de  
oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld;



**BESLUIT:** 15 ja-stemmen en 11 neen-stemmen

Het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwater en infiltratievoorzieningen wordt gewijzigd en vastgesteld als volgt:

**Artikel 1**

Voor de toepassing van deze premiereregeling gelden volgende definities:

Dakoppervlakte	Horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak
Hemelwater	Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater
Hemelwaterput = hemelwatertank	Reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
Infiltratievoorziening	Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem

**Artikel 2 - Premie**

§2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor woningen waarvoor de bouwvergunning verkregen werd vóór 7 september 1999 een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie.

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

§2.2 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor woningen waarvoor een bouwvergunning is verkregen vóór februari 2005 een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening. Deze infiltratievoorziening dient te voldoen aan de voorwaarden in art. 4 §3.1. 6. Deze premie kan gecumuleerd worden met de premie voorzien in §2. 1.

**Artikel 3 - Premiebedrag**

De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt:

Inhoud	subsidie
5.000 liter-10.000liter	500 €

Voor infiltratievoorzieningen wordt volgende premie voorzien:

Aangesloten verharde oppervlakte (dakoppervlakte en andere) in m <sup>2</sup>	subsidie
>80	500 €

**Artikel 4 – Algemene voorwaarden**

§4.1 De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen' en aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013.

1. De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de eigenaar- van de woning gelegen op het grondgebied Eeklo slechts éénmalig toegekend.
2. Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte met een minimum van 5000 liter

Horizontale dakoppervlakte	Minimale tankinhoud
50 tot 100 m <sup>2</sup>	5000 l
101 tot 120 m <sup>2</sup>	6000 l
121 tot 140 m <sup>2</sup>	7000 l
141 tot 160 m <sup>2</sup>	8000 l
161 tot 180 m <sup>2</sup>	9000 l
181 tot 200m <sup>2</sup>	10000 l
> 200 m <sup>2</sup>	5000 l per 100 m <sup>2</sup>

3. Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
4. Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevoerd te worden door middel van een bijvuelsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
5. De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering voor afvalwater.
6. Infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering, als alternatief voor hemelwaterhergebruik, moeten voldoen aan de volgende eisen:

terugkeerperiode = 1 jaar	
Afvoerdebiet	Buffervolume
10 l/s/ha 360 l/h/100m <sup>2</sup>	100 m <sup>3</sup> /ha 1000 l/100 m <sup>2</sup>
5 l/s/ha 180 l/h/100m <sup>2</sup>	150 m <sup>3</sup> /ha 1500 l/100 m
2 l/s/ha 72 l/h/ 100m <sup>2</sup>	200 m <sup>3</sup> /ha 2000 l/100 m
1 l/s/ha 36 l/h/ 100m	275 m <sup>3</sup> /ha 2750 l/100 m

7. Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien.

De minimum aangesloten dakoppervlakte is 80 m<sup>2</sup>.

8. Voor subsidiëring komen enkel particulieren in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

9. De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

10. De subsidies voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening zijn cumuleerbaar.

#### Artikel 5 - Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur Eeklo ter attentie van de milieudienst.

Het aanvraagformulier:

- Bevat het rekeningnummer van de aanvrager
- Bevat het adres en situeringsplan van het gebouw waarop de installatie van toepassing is.
- Dient een technische beschrijving van de installatie en de uitgevoerde werken te bevatten.
- Moet vergezeld zijn van een kopie van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s). De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum (vanaf 01/01/2017 tot 31/12/2017), op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening werd geplaatst.
- De aanvraag moet vergezeld zijn van foto's van de hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening.
- Aanvragen mogen ingediend worden tot uiterlijk 31 januari 2018.



uittreksel uit het register  
van de gemeenteraadszittingen (vervolg)

Indien aan één van deze bovengenoemde voorwaarden niet voldaan wordt, zal er niet overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie. Indien dit reeds gebeurd zou zijn, wordt het bedrag teruggevorderd.

Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet toekennen van de premie. Aan het toekennen kunnen bijzondere voorwaarden verbonden worden.

Bij gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de premie geweigerd worden. De aanvrager wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.

De milieudienst adviseert het College om al dan niet subsidies toe te kennen. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald

**Artikel 6**

Dit besluit treedt in voege vanaf 01/01/2017 en geldt tot 31/12/2017 en kan door een Collegebeslissing verlengd worden.

**Artikel 7**

Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar:

- de provinciegouverneur
- de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).

Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen  
stadssecretaris

Odette Van Hamme  
de voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:  
voor de burgemeester,  
de stadssecretaris  
(art. 126 nieuwe gemeentewet)



